

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta de junta de aclaraciones de la licitación No. LAE-CAPDAM-02-2024 eferente al: "SUMINISTRO DE EQUIPOS VERTICALES PARA LA ESTACIÓN DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES # 8" de conformidad como se establece en la convocatoria y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

### ASUNTOS TRATADOS:

#### 1.- Lugar y Fecha


- En la Ciudad de Manzanillo, Colima, siendo las 12:00 horas del día 01 de Marzo del año 2024, se reunieron en la Sala de juntas de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, ubicada en el domicilio Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia península de Santiago.

#### 2.- Preside el Acto

- Presidió el acto el ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO, en mí carácter de *Director de Administración y presidente del Comité de Compras* en representación de la CAPDAM.

#### 3.- Motivo

- Realizar la junta de aclaraciones para el: "**SUMINISTRO DE EQUIPOS VERTICALES PARA LA ESTACIÓN DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES # 8**" del procedimiento de licitación Pública Estatal No. LAE-CAPDAM-02-2024.



4.- ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIA A LOS LICITANTES

Se presentan aclarar por parte de la CAPDAM:

DICE: Anexo 1

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	pza	4	Fabricación y suministro de cabezal de descarga 14" x 14", cedula 40 bridado, brida con caja de guía, con una longitud de 60", incluye estopero y prensaestopas, lubricación aceite con recubrimiento epóxico de alquitrán de Ulla.

DEBE DECIR: Anexo 1

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	pza	4	Fabricación y suministro de cabezal de descarga 14" x 14", cedula 40 bridado, brida con caja de guía, con una longitud de 60", incluye estopero y prensaestopas con conector para sistema de lubricación, lubricación aceite con recubrimiento epóxico de alquitrán de Ulla, incluyendo depósito de aceite con manguera y válvula reguladora de dosificación por goteo.

DICE:

1	pza	4	Fabricación y suministro de columna bridada de acero al carbón con costura cedula 40 de 14" de diámetro bridada a los extremos con caja de guía y con reducción 12" en uno de sus extremos, con una longitud de 60", con recubrimiento epóxico de alquitrán de Ulla, con transmisión completa (flecha motriz), cubierta cedula 80, chumaceras de bronce de 2 1/2" x 1 11/16"
---	-----	---	--

DEBE DECIR:

2	pza	4	Fabricación y suministro de columna bridada de acero al carbón con costura cedula 40 de 14" de diámetro bridada a los extremos con caja de guía y con reducción 12" en uno de sus extremos, con una longitud de 60", con recubrimiento epóxico de alquitrán de Ulla, con transmisión completa 1 11/16" (flecha motriz) ajustable, cubierta roscable cedula 80, chumaceras de bronce de 2 1/2" x 1 11/16"
---	-----	---	--



DICE:

1	pza	8	Fabricación y suministro de columna bridada de acero al carbón con costura cedula 40 de 14" de diámetro bridada a los extremos con caja de guía, con una longitud de 60", con recubrimiento epóxico de alquitrán de Ulla, con transmisión completa (flecha motriz), cubierta cedula 80, chumaceras de bronce de 2 1/2" x 1 11/16".
---	-----	---	--

DEBE DECIR:

3	pza	8	Fabricación y suministro de columna bridada de acero al carbón con costura cedula 40 de 14" de diámetro bridada a los extremos con caja de guía, con una longitud de 60", con recubrimiento epóxico de alquitrán de Ulla, con transmisión completa (flecha motriz), cubierta cedula 80, chumaceras de bronce de 2 1/2" x 1 11/16".
---	-----	---	--

DICE:

1	pza	4	Suministro de motor vertical trifásico, flecha hueca de 150 hp (flecha motriz), eficiencia premium, 60 hz, 440 volts, armazón NEMA 445TP marca siemens, US ó similar.
---	-----	---	---

DEBE DECIR:

4	pza	4	Suministro de motor vertical trifásico, flecha hueca de 150 hp (flecha motriz), eficiencia premium, 60 hz, 440 volts, 1785 RPM, armazón NEMA 445TP marca siemens, US ó similar.
---	-----	---	---

DICE:

1	pza	4	Fabricación y suministro de cuerpo de tazones en fierro fundido clase 30 con impulsores de acero inoxidable AISI 416 tipo flujo mixto, flecha de cuerpo de tazones en acero en bronce (flecha motriz), con colador estándar, modelo BNJ 12ls/2 etapas o similar, con recubrimiento epóxico de alquitrán de Ulla.
---	-----	---	--

DEBE DECIR:

5	pza	4	Fabricación y suministro de cuerpo de tazones en fierro fundido clase 30 con impulsores de acero inoxidable AISI 416 tipo flujo mixto, flecha de cuerpo de tazones en acero en bronce (flecha motriz), con colador estándar, modelo BNJ 12ls/2 para 2 etapas o similar, con recubrimiento epóxico de alquitrán de Ulla.
---	-----	---	---

DICE:

1	pza	4	Colador galvanizado tipo cebolla para bomba BNJ, modelo: 12 LS o similar.
---	-----	---	---

DEBE DECIR:

6	pza	4	Colador galvanizado tipo cebolla para bomba BNJ, modelo: 12 LS o similar.
---	-----	---	---

Preguntas que formulan los licitantes de forma presencial:

**R=No hubo preguntas.**

5.-FECHA, HORA Y LUGAR DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

Se cita a los interesados, a las 10:00 horas del día 06 de Marzo del 2024, para llevar a cabo la presentación de las propuestas técnica en la sala de juntas de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, sita en Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia península de Santiago, Manzanillo, Colima.








**6.-FINAL**


En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener ninguna pregunta que formular a la convocante, se hace constar que, al término de la presente, se entrega copia del acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.




No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente, siendo las 12:20 horas del mismo día de su inicio firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron

**ASISTENTES:**

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA DE ACLARACIONES		
Dependencia o Empresa	Representante	Firma
NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ


POR LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.	
Nombre	Firma
ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRESIDENTE DEL COMITÉ.	
LIC. DORIANOS FERNANDO CRUZ RAMÍREZ RECURSOS FEDERALES EN REPRESENTACIÓN DEL ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN PRIMER VOVAL.	
LIC. HÉCTOR JESÚS VALDÉS MAGAÑA DIRECTOR COMERCIAL SEGUNDO VOCAL.	
ARQ. ARTURO DE LEON MONTES JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL CORDOVA AREVALO DIRECTOR DE OPERACIÓN TERCER VOCAL	
LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN REPRESENTACIÓN DE LA L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTOR DE FINANZAS QUINTO VOCAL.	



<p>LIC. LAURA GUADALUPE NÚÑEZ MACÍAS JEFE DE OFICINA DE JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO ASESOR.</p>	
<p>LIC. RICARDO SOTELO GARCÍA DIRECTOR DE CONTRALORÍA ASESOR.</p>	
<p>LIC. FLOR JAZMÍN CEJA VALDEZ. JEFE DE RECURSOS MATERIALES SECRETARIO DEL COMITÉ.</p>	

Esta Hoja forma parte de la Junta de Aclaraciones del concurso mediante el procedimiento de Licitación Pública Estatal No. LAE-CAPDAM-02-2024, que efectúa el Comité de compras par a la contratación de los trabajos referente al: "SUMINISTRO DE EQUIPOS VERTICALES PARA LA ESTACIÓN DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES # 8".

**CAPDAM**  
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA





REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LAE-CAPDAM-02-2024, RELATIVO AL: "SUMINISTRO DE EQUIPOS VERTICALES PARA LA ESTACIÓN DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES # 8".

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	NOMBRE DE LA EMPRESA O DEPENDENCIA	FIRMA
1			
2			
3			
4			

POR LA CAPDAM

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Enrique Castillo Navarero	Dir. Admin.	
2	Juan Roberto Delma Rosales	Jefe Depto. Contabilidad	
3	Héctor Jesús Valdez Magaña	Dir. comercial	
4	Flore Ceja Valdez Ceja	Recursos Materiales	
5	Alejo de León Montes	JEFE Dto. DE INGENIERIA	
6	Ricardo Soelo Garcia	Comunicación	
7	Laura GPE. Nuñez Macías	Juridico	
8	Dominus Cruz Ramirez	Rep Dir. Construcción	
9			

MANZANILLO, COLIMA A 01 DE MARZO DE 2024.

Página 1 de 1