

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. **EPO-806007991-N1-2023** referente al: **"SUMINISTRO DE GAS CLORO AL 99.9% PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO 2023"**, de conformidad como se establece en la convocatoria y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Sector Público.

### ASUNTOS TRATADOS:

#### 1.- lugar y fecha

- En la Ciudad de Manzanillo, Colima, siendo las **11:00** horas del día **13 de Julio del año 2023**, se reunieron en la Sala de juntas de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, ubicada en el domicilio Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia península de Santiago.

#### 2.- Preside el Acto

- Presidió el acto el **ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO**, en mí carácter de Director de Administración y Presidente del Comité de Compras en representación de la CAPDAM.

#### 3.- Motivo

- Realizar la junta de aclaraciones para la: **SUMINISTRO DE GAS CLORO AL 99.9% PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO 2023** del procedimiento de licitación No. **EPO-806007991-N1-2023**.

#### 4.- Aclaraciones de la dependencia a los Licitantes

#### Nota aclaratoria CAPDAM 1:

#### Dice:

#### El primer sobre con la Propuesta Técnica:

**AT-18.-** USB con la información en formato origen (Word o Excel) y en formato electrónico (preferentemente PDF) de toda la documentación previamente firmada, solicitada del numeral AT-1 al AT-17, en sobre cerrado, firmado y marcado como AT-18, de forma individual.

**DEBE DECIR:**

AT-18.- Copia(s) de la(s) carta(s) de cumplimiento positivo de contratos anteriores con el organismo, expedida por la dirección administrativa de la CAPDAM.

Las cartas solicitadas de los contratos celebrados con la CAPDAM son del año fiscal en curso y del año fiscal anterior.

Es responsabilidad del licitante solicitar la carta de cumplimiento por oficio a la dirección administrativa.

En caso de no haber sido adjudicado con algún contrato presentar carta con la leyenda "NO APLICA".

AT-19.- USB con la información en formato origen (Word o Excel) y en formato electrónico (preferentemente PDF) de toda la documentación previamente firmada, solicitada del numeral AT-1 al AT-18, en sobre cerrado, firmado y marcado como AT-19, de forma individual.

Por parte de la Empresa: **EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE, S. A. DE C. V.**

**Respecto al documento AE-8.- Carta compromiso** donde mencione que su propuesta contempla el suministro de un equipo de aire autónomo completo con dos cilindros de aire comprimido y un kit B para control de fugas de acuerdo al tipo de faldón de contenedores que utilice el licitante ganador.

**Pregunta 1:** ¿El suministro de equipo de respiración autónomo y sus dos cilindros deberán ser de alguna marca en específico?

**R= CONSIDERAR MARCA MSA o SIMILAR EN CALIDAD, DEBIENDO ESPECIFICAR LA MARCA DENTRO DE LA PROPUESTA.**

**Pregunta 2.** ¿El suministro del kit B para el control de fugas deberá ser el aprobado por el instituto del cloro (fabricación USA) o puede ser de fabricación nacional?

**R= DEBE SER APROBADO POR EL INSTITUTO DEL CLORO (FABRICACIÓN USA).**



**Respecto al punto 5.- Criterios de evaluación de las propuestas recibidas, inciso i.**

**Pregunta 1:** El servicio de mantenimiento preventivo que se especifica para los equipos de aplicación del gas cloro que se tiene en planta de tratamiento Salagua y rebombeo campos. ¿Podrá especificar a qué equipos de los que conforman el sistema de cloración se le dará mantenimiento? Ejemplo. Válvula reguladora, inyector e unidad de control, etc.

**R= Los equipos y tuberías a los que debe darse mantenimiento son:**

**1.-VALVULA REGULADORA DE VACÍO marca: WALLACE & TIERNAN, modelo: 510M, con capacidad de extracción de 500 PPD, con yugo autorizado por el instituto del Cloro, con perilla de 3 posiciones: En operación, Cilindro vacío y cerrado. Con pierna de goteo, filtro y fuente de calor. Incluye: despiece, limpieza, lubricación, pintura, y el reemplazo de las siguientes refacciones:**

**– 1 IQRE1363 Kit de mantenimiento preventivo (empaques y diafragmas).**



- 1 IQRE0780 Asiento regulador
- 1 IQRE1191 Vástago regulador
- 1 IQRE0804 Filtro de adaptador

2.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ROTAMETRO MARCA: WALLACE & TIERNAN, modelo: 5", para dosificar 500 PPD. Incluye: despiece, limpieza, lubricación, y el reemplazo de las siguientes refacciones:

- IQRE0039 Kit de mantenimiento preventivo
- Tope Superior
- Tope inferior

3.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INYECTOR DE CLORO marca: WALLACE & TIERNAN, modelo: 1". Incluye: Despiece, limpieza y el reemplazo de las siguientes refacciones:  
- IQRE0185 Kit de mantenimiento preventivo.

4.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LINEA DE CONDUCCIÓN DE CLORO GAS

Incluye reemplazo de las siguientes refacciones:

- Conectores de 1/2" x 1/2" especiales para cloro
- Tubing de polietileno de alta densidad de 1/2"

**Pregunta 2.** Respecto a la impartición del curso de capacitación en el manejo de gas cloro al 99.9% y un simulacro, ¿para qué cantidad de personas se estaría considerando?

**R= MÍNIMO 25 PERSONAS.**

**Pregunta 3.** Para la impartición de dicho curso, ¿la convocante facilitaría el equipo, tal como como equipo de respiración autónomo, kit b, aula, proyector y material necesario para la correcta impartición?

**R= ACTUALMENTE SE CUENTA CON EQUIPOS PARA PODER REALIZAR PRACTICAS TANTO DE AIRE AUTÓNOMO COMO KIT B, PERO LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ PRESENTARSE CON UN EQUIPO DE AIRE AUTÓNOMO Y UN KIT B, ADEMÁS DE SU MATERIAL DIGITAL TÉCNICO A PRESENTAR, Y LOS DIPLOMAS PERSONALIZADOS CON VALIDEZ ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO; EL AULA Y PROYECTOR SERÁN POR PARTE DE LA CONVOCANTE.**

**Respecto al punto 5.- Criterios de evaluación de las propuestas recibidas, inciso j.**

(El ganador de la presente licitación en su primer embarque, entregara 12 contenedores y no se le proporcionaran vacíos, en las entregas subsecuentes de acuerdo a calendario, se le entregaran 9 contenedores vacíos y el entregara 9 contenedores llenos hasta completar el contrato en los lugares indicados en las presentes bases)

**Pregunta 1:** ¿La convocante podrá aceptar la firma de un contrato propuesto por el licitante para salvaguardar la integridad de los contenedores a préstamo?

**R= Si, será en contrato por comodato.**

Por parte de la Empresa: **QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.**

No. de pregunta	Punto de las bases de la Convocatoria	Pág.(s)	Pregunta	Respuestas
1	AT1 – AT18 .	10 y 11	Menciona documentación solicitada del numeral AT11 al AT18, sin embargo, faltaría el numeral AT8 que no se encuentra mencionada en las páginas 10 y 11 Favor de indicar donde se encuentra o si hay omisión	No, hay AT8.
2	AT12.- Acuse de recibido de solicitud u oficio de aceptación del deseo de participar en la presente Licitación Pública	11 y 18	Favor de indicar como podemos obtener el acuse de recibido de solicitud mencionado en el AT12, y en su caso aclarar si es el mismo que solicitan en la pagina 18	Es el mismo que el AT12 y el acuse lo pueden solicitar por correo y se confirma por ese mismo medio, o de forma presencial.
3	AT-17.- Permiso vigente por parte de SCT para el transporte de material peligroso.	11	Favor de aclarar si el permiso de la SCT deberá estar a nombre de la empresa licitante	Es correcta su apreciación.
4	AT-18.- USB con la información en formato origen (Word o Excel) y en formato electrónico (preferentemente PDF) de toda la documentación previamente firmada, solicitada del numeral AT-1 al AT-17, en sobre cerrado, firmado y marcado como AT-18, de forma individual. AE-11.- USB con la información en formato origen (Word o Excel) y en formato electrónico (preferentemente PDF) de toda la documentación previamente firmada, solicitada del AE-1 al AE-10.	11 y 14	Favor de aclarar si no hay inconveniente que se utilice una sola USB para ambas propuestas, técnica y económica	No hay inconveniente, solo aclarar en el AT-18 y AE-11 que se encuentran las propuestas en una sola memoria.

Preguntas que formulan los licitantes de forma presencial:

R: No hubo preguntas.

**5.-Fecha, hora y lugar de la Presentación y Apertura de las Propuestas Técnicas.**

Se cita a los interesados, a las **11:00** horas del día **20 de Julio del 2023**, para llevar a cabo la apertura de proposiciones en la sala de juntas de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, sita en Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia Península de Santiago, Manzanillo, Colima.



**6.-Final**

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener más preguntas que formular a la convocante, se hace constar que, al término de la presente, se entrega copia del acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente, siendo las **11:30** horas del mismo día de su inicio firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

**ASISTENTES:**

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA DE ACLARACIONES		
Empresas licitantes	Representante	Firma
NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ

POR LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.	
Nombre	Firma
ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRESIDENTE DEL COMITÉ.	
LIC. DORIAN FERNANDO CRUZ RAMÍREZ RECURSOS FEDERALES EN REPRESENTACIÓN DEL ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN PRIMER VOCAL.	




**CAPDAM**

SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA  
2021 - 2024

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

LIC. HÉCTOR JESÚS VALDES MAGAÑA DIRECTOR COMERCIAL SEGUNDO VOCAL.	
ING. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA ARÉVALO DIRECTOR DE OPERACIÓN TERCER VOCAL	
LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN REPRESENTACIÓN DE LA L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTOR DE FINANZAS QUINTO VOCAL.	
LIC. LAURA GUADALUPE NÚÑEZ MACÍAS JEFE DE OFICINA DE JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO ASESOR.	
LIC. RICARDO SOTELO GARCÍA DIRECTOR DE CONTRALORÍA ASESOR.	
LIC. FLOR JAZMÍN CEJA VALDEZ. JEFE DE RECURSOS MATERIALES SECRETARIO DEL COMITÉ.	








Esta Hoja forma parte de la Junta de Aclaraciones del concurso mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. EPO-806007991-N1-2023, que efectúa el Comité de compras para la contratación de los trabajos referente a la: "SUMINISTRO DE GAS CLORO AL 99.9% PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO 2023.".,



REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EPO-806007991-N1-2023 DE LA CONVOCATORIA No. 001, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL DÍA 06 DE JULIO DE 2023: RELATIVO AL: "SUMINISTRO DE GAS CLORO AL 99.9% PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO 2023".

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	NOMBRE DE LA EMPRESA O DEPENDENCIA	FIRMA
1			
2			
3			
4			

POR LA CAPDAM

No.	CARGO	NOMBRE	FIRMA
1	Jefe DEPTO Contabilidad	Juan Roberto Dulino Rosales	
2	Director Comercial.	Héctor Jesús Valdés Magaña	
3	Director Contratación	Ricardo Sorelo García	
4	Recursos Materiales.	Flor Gaja Valdez	
5	Jefe de Oficina A Departamento de Jurídico	Laura Guadalupe Mejía y Rojas	
6	Director de Operaciones	Ing. José Ángel Gordón A.	
7	Enrique Cortillo Navarro	Director Admin	
8			
9			

MANZANILLO, COLIMA A 13 DE JULIO DE 2023.