

**DICTAMEN PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO**

LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PRESENTA EL DICTAMEN QUE SERVIRA DE BASE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO VERTICAL COMPLETO, INCLUYE: MOTOR VERTICAL DE 200 HP (3 MOTORES), CABEZAL DE DESCARGA, COLUMNA DE DESCARGA, TRANSMISIÓN Y CUERPO DE BOMBA PARA REBOMBEO ACUEDUCTO CAMPOS. LA INSTALACIÓN SERA REALIZADA POR LA CAPDAM.”** LLEVADO ACABO EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2020 POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LA-806007991-E3-2020 DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, y 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

SE RECIBIERON PROPUESTAS DE **5 (CINCO)** PARTICIPANTES, SIENDO LAS SIGUIENTES:

No.	EMPRESA	IMPORTE DE PROPUESTA (SIN IVA)
1	PUMPS SUPPLY COMPANY S.A. DE C.V.	\$ 1'190,196.00
2	POWER DEPOT S.A. DE C.V.	\$ 1'271,700.00
3	GRITEC IRRIGATION S.A. DE C.V.	\$ 1'135,815.03
4	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	\$ 1'130,130.00
5	MAYOREO ELECTROMECHANICO, S.A. DE C.V.	\$ 1'115,082.54

POR LO ANTERIOR, SE ENLISTAN LAS EMPRESAS QUE PASARON A LA ETAPA DE REVISIÓN DETALLADA CON RESPECTO A LA PARTE LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.

DE LAS **5 (CINCO)** EMPRESAS PARTICIPANTES, SE CONSIDERARON A 5 (CINCO) EMPRESA PARA SU EVALUACIÓN DETALLADA, SIENDO ESTE EL SIGUIENTE RESULTADO:

POR PARTE DE LA EMPRESA.

1.- CONTRATISTA **“PUMPS SUPPLY COMPANY S.A. DE C.V.”**

- REFERENTE A EL DOCUMENTO AT-2.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA. LA EMPRESA OMITE LA ENTREGA DEL DOCUMENTO SEÑALADO EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL.



- REFERENTE A EL DOCUMENTO AT-6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE SU PROPUESTA. DEBERÁ COTIZAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS O SUPERIORES; SI COTIZA UNIDADES CON CARACTERÍSTICAS INFERIORES SE DESCALIFICA AUTOMÁTICAMENTE DE LA LICITACIÓN. TAMBIÉN DEBERÁ COMPLEMENTAR EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES EN FUNCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS. SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL NO COMPLETAR LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS RUBROS AQUÍ INDICADOS. LA EMPRESA EN SU FOJA NO.107 ESPECIFICA UN CABEZAL DE DESCARGA DE 10" PERO LA PLACA BASE DEL CABEZAL NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN LAS CUALES MENCIONAN QUE DEBERÁ SER DE 27" X 27" PARA LA BASE.

POR LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE SU PROPUESTA **NO ES SOLVENTE**, LEGAL Y TÉCNICAMENTE.

## 2.- CONTRATISTA "POWER DEPOT S.A. DE C.V."

- REFERENTE A EL DOCUMENTO AT-6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE SU PROPUESTA. DEBERÁ COTIZAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS O SUPERIORES; SI COTIZA UNIDADES CON CARACTERÍSTICAS INFERIORES SE DESCALIFICA AUTOMÁTICAMENTE DE LA LICITACIÓN. TAMBIÉN DEBERÁ COMPLEMENTAR EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES EN FUNCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS. SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL NO COMPLETAR LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS RUBROS AQUÍ INDICADOS. LA EMPRESA EN SU FOJA NO.0089 ESPECIFICA UN CABEZAL DE DESCARGA DE 10" PERO LA PLACA BASE DEL CABEZAL NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN LAS CUALES MENCIONAN QUE DEBERÁ SER DE 27" X 27" PARA LA BASE SU PROPUESTA ES DE 0.30 M. ADEMÁS DE QUE NO ESPECIFICA LA ALTURA DE LA DESCARGA MENCIONADA EN SU PROPUESTA COMO DH.

POR LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE SU PROPUESTA **NO ES SOLVENTE**, LEGAL Y TÉCNICAMENTE.

## 3.- CONTRATISTA "GRITEC IRRIGATION S.A. DE C.V."

SE ENCONTRÓ QUE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON TODO LO SOLICITADO.

POR LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE SU PROPUESTA ES SOLVENTE, LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE VIABLE.



4.- CONTRATISTA **"BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V."**

SE ENCONTRÓ QUE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON TODO LO SOLICITADO.

POR LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE SU PROPUESTA ES SOLVENTE, LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE VIABLE.

5.- CONTRATISTA **"MAYOREO ELECTROMECHANICO, S.A. DE C.V."**

- REFERENTE A EL DOCUMENTO AT-6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE SU PROPUESTA. DEBERÁ COTIZAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS O SUPERIORES; SI COTIZA UNIDADES CON CARACTERÍSTICAS INFERIORES SE DESCALIFICA AUTOMÁTICAMENTE DE LA LICITACIÓN. TAMBIÉN DEBERÁ COMPLEMENTAR EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES EN FUNCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS. SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL NO COMPLETAR LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS RUBROS AQUÍ INDICADOS. LA EMPRESA EN SU FOJA NO.00143 ESPECIFICA UN CABEZAL DE DESCARGA DE 10" PERO LA PLACA BASE DEL CABEZAL NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN LAS CUALES MENCIONAN QUE DEBERÁ SER DE 27" X 27" PARA LA BASE, YA QUE SU PROPUESTA ES DE 20".

POR LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE SU PROPUESTA **NO ES SOLVENTE**, LEGAL Y TÉCNICAMENTE.

LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO DICTAMINA QUE LA PROPUESTA QUE ES SOLVENTE POR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y POR LO TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CORRESPONDE A LA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

No.	EMPRESA	IMPORTE DE PROPUESTA (SIN IVA)
1	<b>"BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V."</b>	<b>\$ 1'130,130.00</b>



COMUNICO A USTEDES QUE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE SE REALIZO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

MANZANILLO, COL. A 20 DE MARZO DE 2020.

**A T E N T A M E N T E**



---

**ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



---

**C.P. RICARDO AGUSTÍN ANGUIANO  
CARRISALES**  
DIRECTOR DE CONTRALORIA



---

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**  
DIRECTOR OPERATIVO

**CAPDAM**





**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**

REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE FALLO, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-806007991-E3-2020 DE LA CONVOCATORIA No. 001, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 3 DE MARZO DE 2020: RELATIVO A: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO VERTICAL COMPLETO, INCLUYE: MOTOR VERTICAL DE 200 HP (3 MOTORES), CABEZAL DE DESCARGA, COLUMNA DE DESCARGA, TRANSMISIÓN Y CUERPO DE BOMBA PARA REBOMBEO ACUEDUCTO CAMPOS. LA INSTALACIÓN SERA REALIZADA POR LA CAPDAM."

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA O DEPENDENCIA INVITADA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

**POR LA CAPDAM**

No.	CARGO	NOMBRE	FIRMA
1	Director Administrativo	Fernando Castillo Navarro	
2	Director de Operación	Leonardo Chiveros Arce	
3	Dir. de Contraloría	Ricardo A. Anguiano C.	
4	Jefe de Recursos Materiales	Martha Ibelke Acevedo Abarca	
5	DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	MA-MADALIN ESPINOSA	
6	Jefe de Pío Contabilidad	Juan Roberto Delmo Rosale	
7			

MANZANILLO, COL A 20 DE MARZO DE 2020.